



Steckerbelegung:

Kontakte 1 + 4 (oben)
Anschluss Puffertemp. oben
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm²)

Kontakte 2 + 5 (mitte) *
Anschluss Gemeinsamer Rücklauf
(nur bei Master-BHKW)
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm²)

Kontakte 3 + 6 (unten) **
Anschluss Netzübergabe/Leistungsvorgabe
4...20mA (Kabel: LIYCY 2x0,5mm² geschirmt,
nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.			Allgemeintoleranz	
	Elektro-Anschlüsse	sb7,5 200 030			DIN ISO 2768-mK DIN ISO 1302 DIN ISO 13715	
KW. KW ENERGIE	Werkstoff	Datum	Freigabe / Name	Maßstab	Revision	
	Hinweis:	23.07.2013	A. Weigel	1:15	V2	
	CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016	Geprüft		Blattgröße	Blatt	von
				A4	1	1

* nur bei Option "Mehrmodulanlage" notwendig
** nur bei Option "Netzbezugsregelung" notwendig