


Hinweis zur Aufstellung:

Am Aufstellort muss ein Abstand von mindestens 120cm nach hinten, 80cm zu beiden Seiten und 80cm nach vorne am BHKW frei zugänglich sein. Außerdem werden eine lichte Höhe von min. 2,8m über dem Aufstellplatz, sowie ein ebener Untergrund mit einer ausreichenden Tragfähigkeit vorausgesetzt. Schwimmender Estrich ist nicht geeignet.

Bei nicht eingehaltenen Mindestabständen kann es bei Service- und Reperaturarbeiten zu erhöhten Kosten durch erschwerte Arbeitsbedingung führen!

Artikelnummer	Bezeichnung BHKW sb100s Aufstellung	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr. sb100s 200 000		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK DIN ISO 1302 DIN ISO 13715	
 KW ENERGIE	Werkstoff	Entwicklung	Datum 16.01.2023	Freigabe / Name cstaminger	Maßstab 1:30
	BHKW-Version: Hinweis:	CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016			Blattgröße A4
					von 1