

Anschluss Kompaktstecker
am Kabelbaum zwischen
BHKW und Steuerschrank
(Stecker 24-polig,
Standardlänge Kabellänge 6m,
optional 8, 10, 12, 14m erhältlich)


Anschluss Kompaktstecker
(Stecker 6-polig)

Steckerbelegung:

Kontakte 1 + 4 (oben)
Anschluss Puffertemp. oben
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm²)


Kontakte 2 + 5 (mitte) *
Anschluss Gemeinsamer Rücklauf
(nur bei Master-BHKW)
NTC-Fühler (Y-JZ 2x0,75mm²)


Kontakte 3 + 6 (unten) **
Anschluss Netzübergabe/Leistungsvorgabe
4...20mA (Kabel: LIYCY 2x0,5mm² geschirmt,
nicht im Lieferumfang enthalten)



A (1 : 4)

Anschluss Potentialausgleich BHKW
Kabel: H07V-R 1x16mm²
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikelnummer	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.	Bezeichnung		
	smartblock 22	Elektro-Anschlüsse		
	Werkstoff	Datum	Maßstab	Revision
	Hinweis:	23.07.2013	1:15	V2
CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016, techn. Änderungen vorbehalten		Name	Blatt von	
		A. Weigel	1 1	

* nur bei Option "Mehrmodulanlage" notwendig
** nur bei Option "Netzbezugsregelung" notwendig